

CE


订货型号

CJ1-12GK-N-5M

特性

- 标准系列
- 1 mm 非齐平安装

接线形式




附件

BF 12

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能		NAMUR NO
额定动作距离	s_n	1 mm
安装		非齐平安装
输出极性		NAMUR
可靠动作范围	s_a	0 ... 0.72 mm

额定等级

额定电压	U_o	8 V
工作电压	U_B	7 ... 12 V
开关频率	f	0 ... 1 Hz
电流消耗		
检测到测量板		≥ 2.4 mA
未检测到测量板		≤ 1 mA

符合标准

EMC 符合	IEC / EN 60947-5-2:1999
标准	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	5 m, PVC 电缆
导线截面积	0.34 mm ²
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP68

总体信息

用于危险区域	参考用法说明书
种别	1G; 2G; 1D

Release date: releasedate Date of issue: 2009-08-25 106259_CN.xml

ATEX 1G

介绍

设备种类 1G

指示符合

标准符合

CE 认证符号

Ex- 鉴定等级

EC- 类型 鉴定证书

适用型号

有效内部电容 Ci

有效内部阻抗 Li

电缆长度

爆炸组别 IIA

爆炸组别 IIB

爆炸组别 IIC

综述

允许最高环境温度

安装与调试

维护

特殊条件

机械保护

静电负荷

用于危险区域的电气设备操作指南

用于含气体、蒸汽和薄雾的危险区域

94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007

点燃保护“本质安全型”
使用受限于下列规定条件

CE0102

Ex II 1G Ex ia IIC T6

TÜV 03 ATEX 2003 X

CJ1-12GK-N...

≤ 60 nF ; 参考 10 米长电缆

小的可以忽略

考虑到固定连接电缆上的危险的静电负荷, 电缆长度必须等于或大于以下数值:

96 cm

48 cm

7 cm

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 EC- 类型鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

94/9EG 指示 和 EC- 类型鉴定证书仅适用于在大气环境下的电气装置应用。在环境温度 > 60 °C 的使用已经经过热表面的权威测试, 授权证书。如果不是在大气环境下使用, 必须考虑可允许的最小点燃能量的衰减度。

根据温度等级, 温度范围已经在 EC 类型鉴定证书中给出。注意: 适用 种类 1 的温度表格 !!! 在种类 1 的温度表格中, 根据 EN 1127-1:1997 标准已经存在 20 % 的减幅。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。本质安全仅适用于和合适的仪器设备连接并保证本质安全。

相关的设备仪器必须满足防爆种类规定的要求。

由于疏忽和 / 或等电位结合系统的瞬时电流可能产生爆炸的危险, 电源和信号电流的流电隔离就是更可取的。不带电气隔离的关联设备仅在满足 IEC 60079-14 的相关要求下使用。

用于危险区域的仪器设备不能作任何改动。不允许作维修。

传感器在低于 -20 °C 温度时使用, 应选用防敲击的附加外壳装置。

当防爆组别为 IIC 时, 塑料外壳的部件要避免产生不允许的静电负荷。

ATEX 2G

介绍

设备种类 2G

指示符合

标准符合

CE 认证符号

Ex- 鉴定等级

EC- 类型 鉴定证书

适用型号

有效内部电容 Ci

有效内部阻抗 Li

综述

允许最高环境温度

安装与调试

维护

特殊条件

机械保护

用于危险区域的电气设备操作指南

用于含气体、蒸汽和薄雾的危险区域

94/9/EG

EN 50014:1997; EN 50020:1994

点燃保护“本质安全型”
使用受限于下列规定条件

CE0102

Ex II 1G Ex ia IIC T6

TÜV 03 ATEX 2003 X

CJ1-12GK-N...

≤ 60 nF ; 参考 10 米长电缆

小的可以忽略

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 EC- 类型鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

94/9EG 指示和 EC- 类型鉴定证书仅适用于在大气环境下的电气装置应用。在环境温度 > 60 °C 的使用已经经过热表面的权威测试, 授权证书。

如果不是在大气环境下使用, 必须考虑可允许的最小点燃能量的衰减度。

根据温度等级, 温度范围已经在 EC 类型鉴定证书中给出

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。本质安全仅适用于和合适的仪器设备连接并保证本质安全。

用于危险区域的仪器设备不能作任何改动。不允许作维修。

传感器在低于 -20 °C 温度时使用, 应选用防敲击的附加外壳装置。

Release date: releasedate Date of issue: 2009-08-25 106259_CN.xml

ATEX 1D

介绍

设备种类 1D

指示符合

标准符合

CE 认证符号

Ex- 鉴定等级

EC- 类型 鉴定证书

适用型号

有效内部电容 Ci

有效内部阻抗 Li

综述

允许最高环境温度

安装与调试

维护

特殊条件

静电负荷

用于危险区域的电气设备操作指南

用于含易燃粉尘的危险区域

94/9/EG

IEC 61241-11:2002; 草案; prEN61241-0:2002

本质安全保护类型 "iD"
使用受限于下列规定条件

CE 0102

Ex II 1D Ex iaD 20 T 85 °C

ZELM 03 ATEX 0128 X

CJ1-12GK-N...

≤ 60 nF ; 参考 10 米长电缆

小的可以忽略

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 EC- 类型鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

最大外壳表面温度已经在 EC 类型鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。

本质安全仅适用于和合适的仪器设备连接并保证本质安全。

相关的设备仪器必须满足防爆种类 ia IIB 或 ia D 规定的要求。由于疏忽和 / 或等电位结合系统的瞬时电流可能产生爆炸的危险，电源和信号电流的流电隔离就是更可取的。不带电气隔离的关联设备仅在满足 IEC 60079-14 的相关要求下使用。本质安全电流必须防止引起点燃的影响。

当在危险区域 20 和 21 或者 21 和 22 之间使用隔离栅，传感器不能暴露于由机械碰撞危险的场合而必须密封起来，这样隔离栅的保护功能就不会减弱。适用的指示和标准必须严格遵守。

用于危险区域的仪器设备不能作任何改动。不允许作维修。

连接电缆必须符合 EN 50281-1-2, 使用中不得随意玩弄。